

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Смоленской области

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование территориального органа МЧС России)

ул. Багратиона, д. 3, г. Смоленск, 214004, тел./факс 8(4812) 65-64-60, e-mail: sm.mchs.sml@yandex.ru
Телефон «Поверия» 34-99-99

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Смоленска

(наименование органа государственного пожарного надзора)

ул. Урицкого, д. 7, каб. 301, г. Смоленск, 214018, тел./факс 8(4812) 38-74-11

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

**Предписание № 20 / 1 / 13
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты
и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 73 «Малыш» г. Смоленска

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора города Смоленска по пожарному надзору от
« 26 » января 2021 года № 20 , ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с
12 ч. 00 мин. « 03 » февраля 2021 г. по 12 ч. 00 мин. « 26 » февраля 2021 г. проведена проверка
Начальником отделения надзорной деятельности ОНД и ПР города Смоленска УНД и ПР Главного управления МЧС России по Смоленской
области майором внутренней службы Кочановым Александром Николаевичем, проведена проверка помещений и территории муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 73 «Малыш» г. Смоленска по адресу: г. Смоленск, ул. Строгань, д. 4
(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), государстваенного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего
(-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)
совместно с исполняющим обязанности заведующего муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
№ 73 «Малыш» г. Смоленска Козловой Юлией Владимировной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения
требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пред писан ий	Вид нарушений требований пожарной безопасности и конкретное место выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопас- ности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывает ся только выполнени е)
1	На путях эвакуации в группе № 3 (спальный помещение) применен материал (линолеум) с неисследованными показателями пожарной безопасности (сертификат пожарной безопасности не представлен, отсутствует)	Требования пожарной безопасности к применению строительных материалов в зданиях, сооружениях и строениях. Область применения декоративно- отделочных, облицовочных и покрытий полов и стен на путях эвакуации приведена в таблице 28 приложения к настоящему Федеральному закону для пола: КМ2 (Г1, В2, Д2, Т2, РП1). В спальных и палатных помещениях, а также в помещениях зданий детских дошкольных образовательных учреждений подкласса Ф.1.1 не допускается применять декоративно- отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2. Федеральный закон о требованиях пожарной безопасности", ст.134, п. 6, п. 7 таблица 28, таблица 3. В случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам отстойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно- отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности	Срок устранения- 01.03.2022	

примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов. Правила противопожарного режима Российской Федерации РФ в (утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 № 1479) п. 25	Требования пожарной безопасности к применению строительных материалов в зданиях, сооружениях и строениях. Область применения декоративно-отделочных, облицовочных и покрытий полов и стен на путях эвакуации приведена в таблице 28 приложения к настоящему Федеральному закону для пола: КМ2 (Г1, В2, Д2, Т2, РП1). В спальных и палатных помещениях, а также в помещениях зданий детских дошкольных образовательных учреждений подкласса Ф.1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", ст.134, п. 6, п. 7 таблица 28, таблица 3 В случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов. Правила противопожарного	Срок устранения-01.03.2022
На путях эвакуации в группе № 6 (спальное помещение) применен материал (линолеум) с неисследованными показателями пожарной опасности (сертификат пожарной безопасности не представлен, отсутствует) 2		

		<p>В утв. Постановлением Российской Правительства от 16 сентября 2020 № 1479) п. 25</p> <p>Требования пожарной безопасности к применению строительных материалов в зданиях, сооружениях и строениях. Область применения декоративно-отделочных, облицовоочных материалов и покрытий полов и стен на путях эвакуации приведена в таблице 28 приложения к настоящему Федеральному закону для пола: КМ2 (Г1, В2, Д2, Т2, РП). В спальных и палатных помещениях, а также в помещениях зданий детских дошкольных образовательных учреждений подкласса Ф.1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ</p> <p>"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", ст.134, п. 6, п. 7 таблица 28, таблица 3.</p> <p>В случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов.</p> <p>Правила противопожарного режима Российской Федерации</p> <p>Срок устранения-01.03.2022</p>
3		<p>На путях эвакуации в группе № 7 (спальное помещение) применен материал (линолеум) с неисследованными показателями пожарной опасности (сертификат пожарной безопасности не представлен, отсутствует)</p>

4	<p>Требования пожарной безопасности к применению строительных материалов в зданиях, сооружениях и строениях. Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов и стен на путях эвакуации приведена в таблице 28 приложения к настоящему Федеральному закону для пола: КМ2 (Г1, В2, Д2, Т2, РП1). В спальных и палатных помещениях, а также в помещениях зданий детских дошкольных образовательных учреждений подкласса Ф.1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2. Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", ст.134, п. 6, п. 7 таблица 28, таблица 3.</p> <p>В случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов. Правила противопожарного режима Российской Федерации РФ</p> <p>в (утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 № 1479) п. 25</p>	<p>Срок устранения-01.03.2022</p>	
5	<p>На путях эвакуации в группе № 12 (спальное помещение) применен материал (линолеум) с неисследованными показателями пожарной опасности (сертификат пожарной безопасности не представлен, отсутствует)</p>	<p>На путях эвакуации в группе № 10 (спальное помещение) применен материал (линолеум) с неисследованными показателями пожарной опасности (сертификат пожарной безопасности не представлен, отсутствует)</p>	<p>Срок устранения-01.03.2022</p>

	<p>облицовочных материалов и покрытий полов и стен на путях эвакуации приведена в таблице 28 приложения к настоящему Федеральному закону для пола: КМ2 (Г1, В2, Д2, Т2, РП1). В спальных и палатных помещениях, а также в помещениях зданий детских дошкольных образовательных учреждений подкласса Ф.1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", ст.134, п. 6, п. 7 таблица 28, таблица 3.</p> <p>В случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов.</p> <p>Правила противопожарного режима Федерации Российской Федерации РПФ</p> <p>(утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 № 1479) п. 25</p>	<p>Размещаемые в зданиях, сооружениях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф1.3 части здания или помещения производственного, складского назначения, помещения для инженерного оборудования и технического обслуживания объекта следует выделять противопожарными преградами в соответствии с пунктом 5.1.2. Свод правил</p>	<p>Срок устранения-01.03.2022</p>
6	<p>В помещении производственного назначения (птичеблок) (1 этаж) входная дверь выполнена не в противопожарном исполнении с ненормированным пределом огнестойкости (паспорт, сертификат пожарной безопасности не представлен)</p>		

7	<p>Высота основного эвакуационного выхода из помещения детского сада в свету менее 1,9 метра</p> <p>Согласно СП 4.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требование к объемно-планировочным и конструктивным решениям», п. 5.2.6.</p> <p>При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений (в части освещенности, количества, размеров и объемно-планировочных решений эвакуационных путей и выходов, а также наличия на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Правила противопожарного</p> <p>в Российской Федерации</p> <p>(утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 № 1479) п. 23</p> <p>Высота эвакуационных выходов в свету должна быть, как правило, не менее 1,9 м. На реконструируемых объектах (в случае, если проводимые работы не затрагивают указанные выходы), а также на объектах, являющихся памятниками архитектуры, допускается сохранение их геометрических параметров с размерами менее требуемых, но не менее 1,5 м. При этом должно быть проведено соответствующее обоснование, учитывающее существующее значение высоты выхода - расчетное, экспериментальное или иное. Свод правил (СП 1.13130.2020) «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 4.2.18.</p>	<p>Срок устранения-01.03.2022</p>

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настояще предписание в установленном порядке.

В соответствии со статьёй 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций, лица, в установленном порядке назначенные ответственными, за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.



Начальник отделения надзорной деятельности
ОНД и ПР г. Смоленска УНД и ПР
Главного управления МЧС России по Смоленской области
А.Н. Кочанов

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 26 » февраля 2021 г.

(подпись)
« 26 » февраля 2021 г.

И.о. заведующего МБДОУ «Летский сад № 74 «Малыш» г. Смоленска

Козлова Ю.В.

(должность, фамилия, инициалы)

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору